

Kaupunkikuva-arkkitehti
Armi Patrikainen
Rakennusvalvonta
armi.patrikainen@lahti.fi

Viite: Lausuntopyyntö 20.10.2021**Asia: Rakennuslupa (398-2021-936) Saimaankatu 5, julkisivuremontti savupiipun purku**

Asunto Oy Hämeenportti on hakenut rakennuslupaa julkisivuremonttiin, jossa uusitaan vesikatto, ikkunat ja parvekeovet, maalataan ja paikkakorjataan julkisivua, asennetaan uusi metalliportti porttikongiin sekä puretaan savupiippu sisäpihalta. Kadunpuolen julkisivun väriä suunnitellaan muutettavaksi nykyisestä harmahtavasta sävystä kellanvaaleaan sävyyn.

Lahden museot / Päijät-Hämeen vastuumuseo esittää pyydettyä asiasta lausuntonaan seuraavaa:

Hämeenportti on valmistunut vuonna 1947. Rakennus kuuluu Lahden keskusta-alueen modernin rakennusperinnön arvoraajukseen.

Rakennuksen sisäpihalla oleva savupiippu on suunniteltu purettavaksi. Savupiippu kuuluu rakennuksen alkuperäiseen arkkitehtuuriin. Museo ei puolla purkusuunnitelmaa ilman perusteellista tutkimusta rakenteen kunnosta.

Julkisivun värimuutos perustuu aikaisempaan väriytykseen. Museo puoltaa värimuutosta. Tarkempi värisävy määritellään yhdessä rakennusvalvonnan ja museon kanssa katselmuksissa.

Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo

tutkimuspäällikkö	Hannu Takala
tutkija, korjausrakentamisen asiantuntija	Anssi Malinen
tutkija	Roosa Ruotsalainen

LAHDEN MUSEOT

Lahti City Museums

Lausunto

D/7327/10.03.00.02/2021

15.11.2021

Alueellinen vastuumuseo

Tiedoksi: Museovirasto, Hämeen ELY-keskus