

Rakennuslupa-arkkitehti
Miika Lindgren
Rakennusvalvonta
miika.lindgren@lahti.fi

Viite: Lausuntopyyntö 13.4.2022**Asia: Toimenpidelupa (398-2022-282) Neljänkaivonkatu 47, julkisivutoimenpide ja yleisö-wc**

Lahden kaupunki on hakenut lupaa Yli-Marolan kiinteistön (Neljänkaivonkatu 47) päärakennuksen julkisivun rappauksen uusimiseen levyrappauksella, keittiötilaan tehtäviin muutoksiin sekä yleisö-wc:n rakentamiseen navettaan. Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo esittää asiasta pyydettyä lausuntoaan seuraavaa:

Päärakennuksen seinärakenteen vahvuus tulee julkisivukorjauksen yhteydessä teknisistä syistä kasvamaan, millä on vaikutusta rakennuksen ulkoasuun esimerkiksi räystäiden ja ikkunoiden kohdalla. Tämän vuoksi vahvuuden kasvu tulee pyrkiä minimoimaan. Rappaus ja sen väritys tulee hyväksyttäväksi museon ja rakennusvalvonnan yhteisessä katselmuksessa ennen töiden toteuttamista.

Museolla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmiin.

Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo

tutkimuspäällikkö	Liisa Koskelainen
tutkija, korjausrakentamisen asiantuntija	Anssi Malinen
tutkija	Roosa Ruotsalainen

Tiedoksi: Museovirasto