

Rakennusvalvonta, Lahden kaupunki

**Viite: Lausuntopyyntö 7.5.2024**

**Asia: Rakennustyön aikainen muutos (398-2024-12) Paraatikatu 15, Lahti**

Osoitteeseen Paraatikatu 15 on haettu rakennustyön aikaista muutoslupaa. Muutoksena aikaisempaan lupaan on talousrakennuksen pienentynyt koko. Lisäksi luvan yhteydessä on alkuperäisessä luvassa (398-2018-539) vaaditut piha- ja valaistussuunnitelmat. Talousrakennus ja osa pihasta on jo toteutettu. Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo esittää asiasta pyydettyä lausuntonaan seuraavaa:

Museo huomauttaa, että Hennalan asemakaavaan liitetyssä rakentamistapaohjeessa (2017) talousrakennukset määrätään pystyvalvotetuiksi. Kohteeseen on toteutettu julkisivuvalvonta vaakapaneelilla.

Museo hyväksyy piha- ja istutussuunnitelman sekä valaistussuunnitelman. Museo kuitenkin pyytää jäteasiat rajattavaksi aidalla Hennalan lähiympäristöohjeen mukaisesti. Aidan tulee olla puinen, yksinkertainen ja pystyrimoitettu.

**Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo**

tutkimuspäällikkö

Liisa Koskelainen

rakennustutkija

Roosa Ruotsalainen

Tiedoksi: Museovirasto, Kaupunkikuva-arkkitehti Armi Patrikainen