

Rakennusvalvonta, Lahden kaupunki

Viite: Lausuntopyyntö 6.6.2024

Asia: Sisäinen muutos (398-2024-337) Aleksanterinkatu 8, Lahti

Osoitteeseen Aleksanterinkatu 8 on haettu rakennuslupaa sisäisille muutoksille. Muutosten yhteydessä uusitaan osa kolmannen kerroksen ikkunoista. Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo esittää asiasta pyydettyä lausuntoaan seuraavaa:

Museon asiantuntijat ovat käyneet kohteessa arkkitehdin kanssa 5.6.2024. Katselmuksella todettiin, että ikkunoiden kunto on huono. Vanhojen valokuvien perusteella rakennuksessa näyttäisi olleen alun perin vaaleammat ikkunat, mahdollisesti tammiset. Nykyiset tummemmat ikkunat on vaihdettu 1970-luvun lopulla tai 1980-luvulla. Museo esittää uusiksi ikkunoiksi ensisijaisesti tammi-ikkunoita, mutta petsaamalla tammen sävyyn sävytetyt puuikkunat sopivat myös. Ikkunat tulee uusia vanhan mallin mukaisesti puitejaoiltaan. Sisäosa saa olla alumiininen ja ikkunat voivat olla kiinteät. Uusien ikkunoiden värimalli on katselmoitava tai hyväksyttävä muutoin museon asiantuntijoilla. Mikäli ikkunoihin on tarvetta asentaa aurinkosuojausta, on sen valonläpäisevyys oltava riittävä. Rakennukseen voi myös palauttaa siinä aikaisemmin olleet markiisit.

Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo

tutkimuspäällikkö	Liisa Koskelainen
korjausrakentamisen asiantuntija	Anssi Malinen
rakennustutkija	Roosa Ruotsalainen

Tiedoksi: Museovirasto